



Łódź, dnia 06.03.2018 r.

ZIM-DZ.3321.1.2018

**WYKONAWCY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **"Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Łodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda oraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową (modernizacją) sieci wodociągowej"**, Nr sprawy: **ZIM-DZ.3321.1.2018**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp – do Zamawiającego zostało wniesione pytanie, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót w projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi występuje warstwa ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego ( naturalnego lub antropogenicznego) o grubości 40cm. Na podstawie udostępnionej geologii podłoża wykonawca nie jest w stanie określić czy istniejące podłoże antropogeniczne spełnia wymagane parametry na podłoże pod konstrukcję drogi kategorii ruchu KR6. W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania prosimy o jednoznaczne wskazanie czy ww. warstwa ma być wykonana z gruntu naturalnego z dowozu czy z istniejącego gruntu antropogenicznego?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający informuje, że w dokumentacji w sposób jednoznaczny napisano, że należy wykonać warstwę ulepszanego podłoża. Jeżeli nie wskazano, że należy wykorzystać istniejące w podłożu materiały to należy założyć konieczność ich dowozu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania warstwy z materiałów o parametrach wskazanych w dokumentacji.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: <http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne>

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.**

p.o. DYREKTORA  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

Agnieszka Kowalewska-Wójcik

**Sprawę prowadzi:**

Martyna Włodarczyk  
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych  
tel. 42/ 272-64-62

