



Łódź, dn. 08.03.2018 r.

ZIM-DZ.3321.1.2018

**WYKONAWCY**

**SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI UDZIELONYCH W DNIU 05.03.2018r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Łodzi od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda oraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową (modernizacją) sieci wodociągowej", Nr sprawy: ZIM-DZ.3321.1.2018

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w odpowiedziach na pytania, w zestawie II, w odpowiedzi na pytanie 1, dla zadania 1,2,3 zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.03.2018r. w następujący sposób:

Jest:

**Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego dla Zadań 1, 2, 3, 4 brakuje szczegółowych opisów warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych. Prosimy o podanie rodzajów poszczególnych asfaltów dla warstw podbudowy, wiążącej oraz warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**Dla zadania 1**

Zamawiający informuje iż w projekcie wykonawczym drogowym w części opisowej w pkt. 3.7 „ Przekrój konstrukcyjny” zostały zamieszczone szczegółowe opisy warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Dla zadania 2,3,4**

Zamawiający informuje, iż przy odtworzeniu nawierzchni ulicy Tomaszowskiej należy przyjąć następujące rodzaje mieszanek bitumicznych:

dla podbudowy AC16P - 35/70,

dla warstwy wiążącej AC 16W - 50/70,

dla warstwy ścieralnej AC 11S - PMB 45/80-55.





Powinno być:

**Pytanie 1:**

W dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego dla Zadań 1, 2, 3, 4 brakuje szczegółowych opisów warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych. Prosimy o podanie rodzajów poszczególnych asfaltów dla warstw podbudowy, wiążącej oraz warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**Dla zadania 1**

Zamawiający informuje iż w projekcie wykonawczym drogowym w części opisowej w pkt. 3.7 „Przekrój konstrukcyjny” zostały zamieszczone szczegółowe opisy warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

**Dla zadania 2,3,4**

Zamawiający informuje, iż przy odtworzeniu nawierzchni ulicy Tomaszowskiej należy przyjąć następujące rodzaje mieszanek bitumicznych:

dla podbudowy **AC16P - 35/50,**

dla warstwy wiążącej **AC 16W - 50/70,**

dla warstwy ścieralnej **AC 11S - PMB 45/80-55.**

p.o. DYREKTORA  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

  
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

**Sprawę prowadzi:**

Martyna Włodarczyk  
Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych  
tel. 42/ 272-64-62

