



„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

NIP: 725-21-32-934

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

Łódź, dn. 26.06.2018 r.

ZIM-DZ.3322.14.2018

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt nr 7 – Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska – Legionów – Cmentarna – Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”” Nr sprawy ZIM-DZ.3322.14.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW I i II

Pytanie nr 1:


„W dokumentacji projektowej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) dla Zadania 1 wskazane zostały projektowane słupy oświetleniowe o wysokości $h=5,5$. W zestawieniu małej architektury podano słupy o wysokości $h= 8,5$ m. Prosimy o podanie ostatecznej wysokości projektowanych słupów oświetleniowych dla ww. zadania.”

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.3.8 Oświetlenie uliczne w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przewidziano słupy o wysokości zawieszenia oprawy $h=5,5$ m. Jednocześnie informujemy, że docelowe wysokości zawieszenia opraw i wysokości słupów powinny być wynikiem prac na etapie projektowym po uwzględnieniu między innymi parametrów projektowanej drogi i obliczeń parametrów oświetleniowych.

Pytanie nr 2:

„W dokumentacji projektowej w Opisie Przedmiotu Zamówienia dla ww. postępowania napisane jest, że Wykonawca powinien wybudować kanalizację teletechniczną z drogami kablowymi do punktów kamerowych, ale bez budowy sieci Monitoringu Miejskiego (w zakresie sieci światłowodowej i punktów kamerowych). Czy w takim razie Wykonawca





„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 7)

w ramach ww. zadania powinien wybudować samą kanalizację teletechniczną do planowanych punktów kamerowych bez ułożenia kabli światłowodowych i montażu kamer zgodnie z OPZ czy wybudować kompletny Monitoring zgodnie z pkt. 2.3.6 w PFU?”

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wybudować kanalizację teletechniczną z drogami kablowymi do punktów kamerowych, ale bez budowy sieci Monitoringu Miejskiego (w zakresie sieci światłowodowej i punktów kamerowych). Wykonawca w ramach ww. zadania powinien wybudować samą kanalizację teletechniczną do planowanych punktów kamerowych bez ułożenia kabli światłowodowych i montażu kamer zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 3:

„W dokumentacji projektowej w Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla Zadania 1 w konstrukcji nawierzchni ciągu jezdni i pieszego wskazana jest Zaprawa cementowa o grubości 2cm. Prosimy o szczegółowy opis ww. zaprawy wraz z wymaganiami dla tej warstwy konstrukcyjnej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi konieczności szczegółowego opisywania zaprawy oraz podawania wobec niej wymagań na etapie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Uszczegółowienia będziemy oczekiwać od projektantów na etapie sporządzania projektu budowlanego.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej <http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści ww. wyjaśnień.

ZATWIERDZAM
p.o. DYREKTORA
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH

Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Joanna Rodziewicz
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 42/ 272 64 37



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

