

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

NIP: 725-21-32-934

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

ZIM-DZ.2621.12.2020

Łódź, dn. 27.04.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej**”, Nr sprawy ZIM-DZ.2621.12.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp – Zamawiający niniejszym wyjaśnia rozbieżności w udzielonych odpowiedziach na pytania w poniższym zakresie:

- **Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 5 z zestawu 22 oraz pytanie nr 2 z zestawu 39 brzmi:**

Tabela 3: Konstrukcja nawierzchni wyjazdu z torowiska ul. Przybyszewskiego:

Warstwa	Grubość
• Beton cementowy C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym	22 cm
• Warstwa poślizgowa z tworzywa sztucznego	0.05 cm
• Podbudowa z betonu cementowego C8/10	20 cm
• Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4	15 cm
• Stabilizacja $R_m=5$ MPa	20 cm

- **Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 10 z zestawu 11 brzmi:**

Opaska między ścieżką rowerową a chodnikiem ma zostać wykonana z kostki granitowej łupanej 8/11 cm i posiadać 30 cm szerokości.

- **Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 11 z zestawu 11 brzmi:**

Jako warstwę poślizgową należy zastosować warstwy folii budowlanej PE o gr. 0,5 mm.

- **Prawidłowa odpowiedź na pytanie nr 8 z zestawu 22 brzmi:**

Projektowana zatoka parkingowa pod wiaduktem na ulicy Papierniczej ma powstać zgodnie z tabelą nr 14 Konstrukcja zatok autobusowych

Tabela 14: Konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:

Warstwa	Grubość
• Beton cementowy C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym	22 cm
• Warstwa poślizgowa z tworzywa sztucznego	0.05 cm
• Podbudowa z betonu cementowego C8/10	20 cm
• Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4	15 cm

Treść aktualnie udzielonych odpowiedzi należy traktować jako obowiązująca.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści ww. wyjaśnień.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska - Wójcik

Sprawę prowadzi:

Joanna Rodziewicz - Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, tel. 42 272 64 37