



„Wspólnie tworzymy miasto. Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii biblioteki miejskiej w Łodzi przy. ul. Zachodniej 76”- umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/20-00.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZIM-DZ.2621.9.2021

Łódź, dnia 10.08.2021 r.

**Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175**

90-447 Łódź

NIP 725-21-32-934

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

ZIM-DZ.2621.9.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn: „Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz dostawą wyposażenia w systemie wybuduj” Nr sprawy ZIM-DZ.2621.9.2021.

1. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej zwaną „Ustawą”, zostały do Zamawiającego złożone wnioski¹ o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 4

Architektura:

Proszę o podanie parametrów technicznych platformy dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje że platforma dla osób niepełnosprawnych powinna posiadać następujące parametry:

- podnośnik śrubowy
- udźwig: min. 340 kg
- prędkość jazdy: min. 0,06 m/s
- wysokość podnoszenia: do 3,00 m
- wymiar podestu platformy: 1110 x 1545 mm (szer. x gł.)
- ilość przystanków: 2
- usytuowanie wejść na platformę: przelotowe naprzeciw siebie
- wysokość drzwi i obudowy platformy: 110 cm
- rodzaj zasilania: 230 V
- akumulatorowy zjazd awaryjny,
- platforma bez podszybia z rampą najazdową (automatyczna klapka najazdowa jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku)

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytania.



„Wspólnie tworzymy miasto. Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii biblioteki miejskiej w Łodzi przy. ul. Zachodniej 76”- umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/20-00.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZIM-DZ.2621.9.2021

- platforma malowana w kolorze grafitowym (w dostosowaniu do kolorystyki ślusarki na obiekcie)
- system sterowania i napęd znajdujące się w obudowie podnośnika.

Pytanie nr 7

Konstrukcja:

Jaką ilość stali zbrojeniowej należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o rysunek nr K03-01 – „Wykaz stali zbrojeniowej i kształtowej” w celu ułatwienia przygotowania oferty przez Wykonawcę (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 8

Konstrukcja:

Proszę o udostępnienie wykazu stali zbrojeniowej.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Odpowiedź jak w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 9

Konstrukcja:

Jaką ilość stali kształtowej należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Odpowiedź jak w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 10

Konstrukcja:

Proszę o udostępnienie wykazu stali kształtowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Odpowiedź jak w pytaniu nr 7.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na roboty budowlane: „Remont konserwatorski i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na bibliotekę miejską przy ul. Zachodniej 76 w Łodzi wraz z dostawą wyposażenia - w systemie wybuduj”, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie szczegółów wyposażenia:

- system identyfikacji wizualnej – prosimy o uszczegółowienie co wchodzi w skład oznakowania i gdzie ma być umieszczone.
- sprzęt muzyczny - prosimy o podanie składowych zestawu muzycznego i jego specyfikacji
- nagłośnienie, system mikrofonów (sala konferencyjna mała) - prosimy o podanie składowych zestawu i jego specyfikacji



- głośniki sufitowe (sala spotkań duża konferencyjna piętro) - prosimy o podanie składowych zestawu i jego specyfikacji
- system galeryjno-wystawienniczy – prosimy o podanie wymiarów oraz określenie ilości sztuk jaka wchodzi w skład kpl.
- system wystawienniczy - prosimy o podanie wymiarów oraz określenie ilości sztuk jaka wchodzi w skład kpl.

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że elementy wyposażenia powinny posiadać minimalnie następujące parametry oraz cechy zastosowanych rozwiązań:

1. system identyfikacji wizualnej:

- system graficznych informacji o znajdujących się w budynku pomieszczeniach (parter i I piętro) umieszczonych na tabliczkach na drzwiach lub ścianach. Lokalizacja oraz oprawa graficzna tabliczek informacyjnych uzgodniona ze służbami WUOZ na etapie nadzorów konserwatorskich. Informacja dotycząca pomieszczeń powinna uwzględniać oznakowanie brajlowskie dla osób niedowidzących lub niewidomych. Dodatkowo zamawiający wymaga zastosowania oznakowania naprowadzającego i kierunkowego poziomego na ciągach komunikacyjnych dla osób niedowidzących w postaci wypukłego oznakowania ciągów pieszych na zewnątrz budynku oraz oznakowania świetlnego naprowadzającego we wnętrzu po uzgodnieniu lokalizacji i formy graficznej ze służbami WUOZ. System identyfikacji wizualnej na etapie projektowania powinien być uzgodniony z Zamawiającym.

2. sprzęt muzyczny – odtwarzacz, nagłośnienie, mikrofony:

- kolumny estradowe 180-200 WAT (moc znamionowa)
- wzmacniacz 4x200W (4 OHM)
- mikrofony bezprzewodowe - 2 szt.
- 16 kanałowy mikser z interfacem audio (usb, bluetooth)
- Odtwarzacz cd/dvd/bluray/usb/bluetooth
- Pełne okablowanie zgodne ze specyfikacją zestawu, zapewniające możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności zestawu w tym kable głośnikowe do podłączenia z kolumnami o długości min. 5 m.

3. nagłośnienie – kompletny system nagłośnienia z systemem mikrofonów

W skład systemu nagłośnienia muszą wejść co najmniej następujące, kompatybilne ze sobą elementy:

- min. 2 kolumny pasywne o mocy min. 600 W każda
- subwoofer o mocy min. 800 W
- min. 2 statywy kolumnowe z pokrowcem
- Pełne okablowanie zgodne ze specyfikacją zestawu, zapewniające możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności zestawu w tym kable głośnikowe do podłączenia z kolumnami pasywnymi do subwoofera o długości min. 5 m.

4. głośniki sufitowe lub ściennie (sala spotkań duża konferencyjna piętro)- lokalizacja urządzeń uzgodniona z ze służbami WUOZ.

- min. 4 głośniki pasywne o mocy min. 100 W każdy



ZIM-DZ.2621.9.2021

- Współpraca z przenośnymi urządzeniami przez interfejs bluetooth: wzmacniacz min. 4x 100 W, usb, bluetooth, możliwość podłączenia zestawu mikrofonów bezprzewodowych.
- Pełne okablowanie zgodne ze specyfikacją zestawu, zapewniające możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności zestawu (po uzgodnieniu z WUOZ).

5. System galeryjno-wystawienniczy (9 szt. stojaków wystawienniczych) – powinien służyć wyeksponowaniu min. 18 prac typu fotografia, grafika, plakat o wymiarach B1; (sposób zamocowania prac – na poziomie wzroku). System powinien być wykonany ze stali nierdzewnej lub odpowiednio wysokich jakości elementów. System powinien być łatwy w użyciu (zmiana prac).

- łatwy w montażu i mobilny (np. kółka z blokadą),
- szkło lub wysokiej jakości pleksi,
- ażurowa konstrukcja,
- system powinien być wyposażony we wszystkie elementy służące do ekspozycji (również pleksi lub szkło),
- panele ekspozycyjne mogą się łączyć w linii prostej lub pod kątami. Dopuszcza się sztywne połączenie maksymalnie trzech paneli,
- kolor systemu – srebrny satyna lub do uzgodnienia z Zamawiającym

6. System wystawienniczy (9 szt. stojaków wystawienniczych) z możliwością ekspozycji na zewnątrz obiektu – powinien służyć wyeksponowaniu min. 18 prac typu fotografia, grafika, plakat o wymiarach B1; (sposób zamocowania prac – na poziomie wzroku). System powinien być wykonany ze stali nierdzewnej lub odpowiednio wysokich jakości elementów. System powinien być łatwy w użyciu (zmiana prac).

- łatwy w montażu i mobilny (np. kółka z blokadą),
- szkło lub wysokiej jakości pleksi,
- ażurowa konstrukcja,
- system powinien być wyposażony we wszystkie elementy służące do ekspozycji (również pleksi lub szkło),
- panele ekspozycyjne mogą się łączyć w linii prostej lub pod kątami. Dopuszcza się sztywne połączenie maksymalnie trzech paneli,
- kolor systemu – srebrny satyna lub do uzgodnienia z Zamawiającym.



„Wspólnie tworzymy miasto. Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii biblioteki miejskiej w Łodzi przy. ul. Zachodniej 76”- umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/20-00.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZIM-DZ.2621.9.2021

2. Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej zwaną „Ustawą”, dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Punkt 15 „*Termin związania ofertą*” w Rozdziale I SWZ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **14.09.2021** r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.”
2. Punkt 1 w Rozdziale IX SWZ otrzymuje brzmienie:
„Oferty **należy składać** nie później niż do dnia **16.08.2021 r. do godz. 11:00.**”
3. Punkt 2 zdanie pierwsze w Rozdziale IX SWZ otrzymuje brzmienie:
„**Otwarcie** złożonych ofert nastąpi w dniu **16.08.2021 r. o godz. 12:00.**”

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia, zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12002,Remont-konserwatorski-i-przebudowa-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynku-na.html>

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Załączniki:

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

Sprawę prowadzi:
Magdalena Filipczak
Specjalista
w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 42 272 64 62

