



Łódź, dnia 03.09.2021 r.

ZIM-DZ.2620.50.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn: „Remont ul. Mierniczej na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg-Zarembiny w Łodzi”; Nr sprawy ZIM-DZ.2620.50.2021

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej zwaną „Ustawą”, zostały do Zamawiającego złożone wnioski¹ o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy wzmocnienie podłoża w ulicy Mierniczej należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym (rys. nr 2) jako stabilizację C1,5/2,0, czy może zgodnie z przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia jako stabilizację gruntu cementem $R_m=5\text{Mpa}$, gdzie opracowanie recepty jest po stronie Wykonawcy ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wzmocnienie podłoża w ulicy Mierniczej należy wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia jako stabilizację gruntu cementem $R_m=5\text{Mpa}$, gdzie opracowanie recepty jest po stronie Wykonawcy.

Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12142,Remont-ul-Mierniczej-na-odc-od-ul-Taborowej-do-ul-Szelburg-Zarembiny-w-Lodzi.html>

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wyjaśnień SWZ.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Sprawę prowadzi: Monika Gałuszka Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych tel. 42 272 64 31

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytania.

