

Łódź, dnia 16.02.2022 r.

ZIM-DZ.2621.2.2022

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza od ul. Przybyszewskiego do ul. Dąbrowskiego” Znak sprawy ZIM-DZ.2621.2.2022

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, został do Zamawiającego złożony wniosek¹ o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Zestaw III

Pytanie nr 1

Dotyczy D.05.03.13a, pkt.2.11, tab.20. Jednym z wymaganych parametrów mieszanki SMA11, KR5-7 jest współczynnik luminancji. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.81, tj. "WT2-2016-część II" ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz obiektów inżynierskich w ciągu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej. Przedmiotowy zakres robót nie kwalifikuje się do powyższych wymagań w zakresie jasności nawierzchni. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego współczynnika luminancji.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z SST D.05.03.13a, pkt 2.11, tabela nr 20 „Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej dla ruchu KR5-KR7” należy przyjąć współczynnik luminancji $Q_d \geq 70$ dotyczący nawierzchni wykonywanych w terenie otwartym.

Powyższe wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/12790,Przebudowa-linii-tramwajowej-w-al-Smiglego-Rydza-od-ul-Przybyszewskiego-do-ul-Da.html>

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytania.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższego wyjaśnienia SWZ.

**DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik