



PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

MIASTO ŁÓDŹ - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

ul. Piotrkowska 175,

90-447 Łódź

<http://zim.lodz.bip-e.pl>

Łódź, dnia 03.01.2024 r.

ZIM-DZ.2620.60.2023

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od rejonu posesji nr 24 do ul. Północnej w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj**

I. Zamawiający:

1) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich,

2) Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.

informuje, że w ww. postępowaniu zostały do Zamawiającego złożone wnioski¹ o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 64 (Zestaw IX pytanie 3):

Dotyczy: Wytyczne dla przebudowy torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Północnej. W wytycznych w zakresie torowiska tramwajowego wprowadzono zapis o następującym brzmieniu:

„Wykonawca przed zastosowaniem proponowanych materiałów do mocowania i podparcia szyn musi wykazać ich co najmniej 5 letnie, bezawaryjne stosowanie w Polsce w przynajmniej pięciu różnych lokalizacjach”. Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z wytycznych.

Nie stanowi on parametrów technicznych materiału, a pośrednio odnosi się do działalności producentów. Poprzez dyskryminujący wymóg dotyczący okresu stosowania wskazanych materiałów, zapis łamie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania. Obecnie na rynku występują producenci mas żywicznych, których materiały zostały zatwierdzone i zabudowane w oparciu o wymagane normy i przepisy prawa budowlanego, w wielu lokalizacjach kraju (w tym na terenie Łodzi), ale podlegają wykluczeniu, gdyż okres ich działalności jest krótszy niż wskazany w wymaganiach.

¹ Zachowano oryginalną pisownię zapytań.

Powyższe ma również niekorzystny wpływ na proces przygotowywania oferty, z uwagi na ograniczenie dostępu do większej ilości produktów o tożsamy parametrach brak jest pełnej rynkowej weryfikacji cenowej. W efekcie prowadzi to do powstania ułomnego rynku, kreowanego przez Zamawiającego, na którym rzeczywistą konkurencję zastępuje okres działalności producentów, bez poszanowania krajowych i wspólnotowych zasad chroniących rynek i swobodny obrót gospodarczy.

Odpowiedź na pytanie 64:

Zamawiający potwierdza odstąpienie od wymogu spełnienia warunku: „Wykonawca przed zastosowaniem proponowanych materiałów do mocowania i podparcia szyn musi wykazać ich co najmniej 5 letnie, bezawaryjne stosowanie w Polsce w przynajmniej pięciu różnych lokalizacjach”.

W mocy utrzymane zostają natomiast pozostałe parametry wskazane w piśmie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o. nr L.dz.WI-073-278/23.

II. Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) W Rozdziale XIII. *Termin związania ofertą* pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do **15.04.2024 r.**”

2) W Rozdziale XV. *Sposób oraz termin składania ofert* pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **17.01.2024 r., godz. 12:00.**”

3) W Rozdziale XVI. *Otwarcie ofert* pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.01.2024 r., o godzinie 13:00.**”

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14840,Rozbudowa-ul-Franciszkańskiej-na-odcinku-od-rejonu-posesji-nr-24-do-ul-Polnocnej.html> zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień i zmian treści SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na pozostałe wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały złożone po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 Ustawy, nie będzie udzielał odpowiedzi, zgodnie z art. 135 ust. 5 Ustawy.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Sprawę prowadzi:
Aleksandra Piernikowska
Główny Specjalista
w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 42 272 64 63