

Łódź, dnia 07.02.2024r.

ZIM-DZ.2620.6.2024

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
**„Rozbudowa ul. Wiślickiej w Łodzi”**

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. postępowaniu zostały do Zamawiającego złożone wnioski<sup>1</sup> dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

### Pytanie 1 (zestaw IV):

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 – Wzór Umowy §2 ust. 1 pkt c) Wykonawca „zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych”. Natomiast według opisu PW branży drogowej: „Ulica Wiślicka znajduje się poza strefą opieki Miejskiego Konserwatora Zabytków”

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na badania archeologiczne oraz czy w wycenie należy założyć nadzór / badania archeologiczne.

### Odpowiedź na pytanie nr 1 (zestaw IV):

Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na badania archeologiczne. W przypadku wykrycia obecności obiektów archeologicznych koszt nadzoru i badań archeologicznych będzie leżał po stronie Wykonawcy.

### Pytanie 2 (zestaw IV):

Zgodnie z opisem Projektu branży drogowej, część działek posiada nieuregulowany stan prawny. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje decyzją ZRID pozwalającą rozpocząć roboty budowlane oraz przeprowadzić wycinkę drzew.

### Odpowiedź na pytanie nr 2 (zestaw IV):

Zamawiający informuje, że dysponuje decyzją ZRID pozwalającą rozpocząć roboty budowlane oraz przeprowadzić wycinkę drzew.

<sup>1</sup> Zachowano oryginalną pisownię zapytania.



**Pytanie 3 (zestaw IV):**

Prosimy o informację czy wymiana gruntów nienośnych w km 0+277 sięgająca do 1,5 m głębokości ujęta jest w pozycjach przedmiarowych robót ziemnych branży drogowej czy należy dodatkowo skalkulować ją w wycenie. Jeżeli tak, to czy Zamawiający dysponuje kubaturą wspomnianej wymiany gruntu.

**Odpowiedź na pytanie nr 3 (zestaw IV):**

Zamawiający informuje, iż wymiana gruntu została założona na podstawie przeprowadzonych badań gruntu z których wynika, że w jednym otworze geotechnicznym znajduje się nasyp niekontrolowany do gł. 1.5m i nie została ujęta w załączonym pomocniczo przedmiarze robót. Należy przyjąć, że przeznaczonego do wymiany gruntu jest 500m<sup>3</sup>.

**Pytanie 4 (zestaw IV):**

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania w miejsce chodnika rampowego nieingerujące w korzenie drzew.

**Odpowiedź na pytanie nr 4 (zestaw IV):**

Zamawiający informuje, że chodnik należy wykonać zgodnie z dokumentacją jako rampowy.

**Pytanie 5 (zestaw IV):**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu Umowy kolizyjnej ZIM-PGE.

**Odpowiedź na pytanie nr 5 (zestaw IV):**

Zamawiający potwierdza, że posiada Umowę kolizyjną pomiędzy ZIM i PGE.

**Pytanie 1 (zestaw V):**

Prosimy o zmianę wymagań opisanych w punkcie 3.4.1.1. SWZ dot. zdolności technicznej lub zawodowej, które brzmią:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane w ramach dwóch odrębnych umów, z których każda z robót obejmowała swoim zakresem budowę i/lub przebudowę drogi publicznej wraz z budową i/lub przebudową oświetlenia i





budową i/lub przebudową odwodnienia na terenie miejskim, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł każda.

na:

- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane w ramach dwóch odrębnych umów, z których każda z robót obejmowała swoim zakresem budowę i/lub przebudowę drogi publicznej i/lub drogi wewnętrznej ogólnodostępnej będącej pod władaniem publicznego zarządcy dróg np. ZDiT wpisanej do rejestru miejskich dróg wewnętrznych wraz z budową i/lub przebudową oświetlenia i budową i/lub przebudową odwodnienia na terenie miejskim, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł każda

Powyższa zmiana pozwoli na znaczne zwiększenie poziomu konkurencji i dopuszczenie do udziału w zamówieniu większej liczby wykonawców.

**Odpowiedź na pytanie nr 1 (zestaw V):**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15013,Rozbudowa-ul-Wislickiej-w-Lodzi.html>

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień SWZ.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH  
ds. Rewitalizacji Obszarowej, Inwestycji  
Kubaturowych i Drogowych  
*podpis nieczytelny*  
Andrzej Mikołajewski**

Sprawę prowadzi: Monika Szlagor, Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42 272 64 62

