



Łódź, 21.02.2024 r.

**ZIM-DZ.2620.15.2024**

**WYKONAWCY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Maratońskiej na odcinku od rejonu posesji Maratońska 113 do ronda „Retkinia Wschód” na drodze ekspresowej S-14 wraz z rozbudową/budową przyległego układu drogowego**”; Nr sprawy ZIM-DZ.2620.15.2024

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej zwaną „Ustawą”, Zamawiający w treści SWZ wprowadza następujące zmiany:

1. Uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia (Zał. Nr 1 do SWZ) o poniższy zapis:

„Zamawiający przekazuje poniżej wytyczne ZWiK, które należy uwzględnić przy projektowaniu. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o wydanie szczegółowych warunków technicznych, zgodnie z zapisami OPZ oraz umowy.

1. Wzdłuż ulicy Maratońskiej zlokalizowana jest magistrala wodociągowa „Polesie 20” Ø 600 mm (nr arch. dok. ZWiK 103-1934, 2681, nr inw. B-3249/103, B-3250/104, B-4321/79, rok bud.: 1976, 1988, wycementowano w 2006 r.). Na ww. rurociągu znajdują się komory z armaturą wodociągową, które winny być zlokalizowane w pasie zieleni, a nie w chodnikach lub ciągach pieszych – zachodzi konieczność korekty w tym zakresie w projekcie względem załączonej do opz koncepcji.
2. W strefie skrzyżowania ul. Maratońskiej z ul. Golfową, w formie ronda, należy rozwiązać kolizje z nw. wodociągami:
  - Ø 600 mm (nr arch. dok. ZWiK 103-2681, nr inw. B-4321/79, rok bud.: 1988, mat.: żeliwo);
  - Ø 300 mm (nr arch. dok. ZWiK 103-3681, nr inw. B-27723, rok bud.: 2003, mat.: żeliwo sfero.);
  - Ø 150 mm (nr arch. dok. ZWiK 103-2921, nr inw. B-6807, rok bud.: 1992, mat.: PVC).
3. W rejonie skrzyżowania ul. Maratońskiej z ul. Gimnastyczną zlokalizowane są sieć wodociągowa Ø 600 mm (nr arch. dok. ZWiK 103-1934, nr inw. B- B-3249/103, rok bud.: 1976, mat.: żeliwo) oraz wodociąg Ø 200 mm (nr arch. dok. ZWiK 103-2631, nr inw. B-





6500/14, rok bud.: 1990, mat.: PVC), których połączenie, zgodnie z załączoną koncepcją, usytuowane będzie w krawężniku. Powyższą kolizję należy usunąć.

4. Przebudowę odwodnienia należy uzgodnić w ZWiK, natomiast lokalizacja infrastruktury technicznej projektowanej w ramach przedmiotowej inwestycji (na terenie objętym zakresem) winna spełniać szczegółowe wytyczne dotyczące odległości od infrastruktury będącej w eksploatacji ZWiK, które zawarte są w tabeli umieszczonej na stronie internetowej [www.zwik.lodz.pl](http://www.zwik.lodz.pl) w zakładce „Strefa Klienta”. Ewentualne odstępstwa należy uzgodnić ze ZWiK Sp. z o. o.

Istniejącą armaturę wodociągowo–kanalizacyjną należy wyregulować do projektowanej niwelety terenu. Regulacja armatury powinna być wykonana przez wykonawcę robót drogowych pod nadzorem ZWiK.”

2. W Rozdziale XIII. *Termin związania ofertą* pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do **19.06.2024 r.**”

3. W Rozdziale XV. *Sposób oraz termin składania ofert* pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Ofertę o treści zgodnej z niniejszą SWZ należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22.03.2024 r., godz. 12:00.**”

4. W Rozdziale XVI. *Otwarcie ofert* pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.03.2024 r., o godzinie 13:00.**”

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i w związku z tym zostają udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15052,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-rozbudowe-ul-Maratonskiej-na-odcinku-od-.html> zgodnie z art. 137 ust. 5 Ustawy.

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych zmian treści SWZ.**

**DYREKTOR  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**  
/podpis nieczytelny/  
**Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Sprawę prowadzi:

Monika Gałuszka, Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42/ 272 64 31

