



Łódź, dnia 22.03.2024 r.

ZIM-DZ.2620.27.2024

**WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa chodników w ul. Kolumny w Łodzi w systemie zaprojektuj i wybuduj - 2 części**”, Nr sprawy ZIM-DZ.2620.27.2024.

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. postępowaniu do Zamawiającego został złożony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1**

W związku z tym, że zapisy PFU przewidują m.in. konieczność budowy wpustów w ramach budowy odwodnienia zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje budowę kanału deszczowego w ul. Kolumny na odcinku od posesji nr 96 do posesji nr 122/128 oraz na odcinku od ul. Mahoniowej do ul. Czajewskiego?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Zgodnie z zapisami PFU, Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnienia w oparciu o inne rozwiązania niż budowa kanału deszczowego. To Wykonawca ma zaproponować właściwy rodzaj odwodnienia w celu niedoprowadzenia do zaburzenia gospodarki wodnej na terenie objętym inwestycją i niepogorszenia istniejących stosunków wodnych w pasie drogowym oraz terenach przyległych. W oparciu o powyższe założenia należy przewidzieć właściwy rodzaj odwodnienia i sposób jego wykonania. Wskazane w PFU wpusty deszczowe są tylko propozycją jednego z rozwiązań. Jednocześnie informujemy, że do funkcjonowania wpustów nie jest konieczne istnienie kanału deszczowego - wpusty można podłączyć np. do zaprojektowanych studni chłonnych czy zaprojektowanego kanału otwartego.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15150,Budowa-chodnikow-w-ul-Kolumny-w-Lodzi-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-2-czesci.html>

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści powyższych wyjaśnień SWZ.**

**DYREKTOR  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**  
/podpis nieczytelny/  
**Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Sprawę prowadzi:  
Anna Barańska  
Wydział Zamówień Publicznych  
tel. 42 272 64 64

