

Łódź, dnia 04.06.2024r.

ZIM-DZ.2620.45.2024

## WYKONAWCY

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „Remont ul. Stefana Jaracza na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Wschodniej wraz ze skrzyżowaniem w podziale na 2 Zadania”; Nr sprawy ZIM-DZ.2620.45.2024

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że w ww. postępowaniu został do Zamawiającego złożony wniosek<sup>1</sup> dotyczący treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

### Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o wskazanie technologii wykonania spoin nawierzchni z kostki kamiennej i płyt kamiennych. W specyfikacji technicznej wskazana została zaprawa do fugowania. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaprawy epoksydowej o poniższych parametrach z powodzeniem stosowanej przy przebudowie placów, rynków a także rozbudowie i budowie dróg oraz zatok autobusowych z kostki kamiennej:

- ✓ Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach  $\geq 8,0$  MPa
- ✓ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach  $\geq 30,0$  MPa
- ✓ Skurcz po 28 dniach  $\leq 0,8$  ‰ [0,8 mm/m] a według sprawozdania z badań IBDiM jest to: 0,459 ‰, czyli 0,459 mm/m
- ✓ Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności  $\geq F200$  [ procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12 ]

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zaprawy epoksydowej o przedstawionych w powyższym zapytaniu parametrach do wypełnienia spoin w nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej i płyt kamiennych.

<sup>1</sup> Zachowano oryginalną pisownię zapytania.



Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/15321,Remont-ul-Stefana-Jaracza-na-odcinku-od-ul-Jana-Kilinskiego-do-ul-Wschodniej-wra.html>

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie powyższych wyjaśnień treści SWZ.**

**DYREKTOR  
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH**  
*/podpis nieczytelny/*  
**Agnieszka Kowalewska-Wójcik**

Sprawę prowadzi: Monika Gałuszka, Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42 272 64 31

